

Výsledky zkoušení -chemické vyšetření**"červenec 2018**

UKAZATEL	studna u kaple na Svákově	Vyhl. č.252/2004Sb., ve znění platných předpisů
pH	6,1	6,5-9,5
Amonné ionty mg/l	<0,05	max.0,50
Barva mg/l Pt	<5	max.20
TOC mg/l	1,4	max.5,0
Dusičnany mg/l	34	max.50
Dusitany mg/l	<0,02	max.0,50
Chloridy mg/l	14	max.100
Vápník, Hořčík	0,592	2,0-3,5
Zákal ZF(n)	<0,20	max.5
Železo mg/l	0,009	max.0,2

Výsledky zkoušení-mikrobiologické vyšetření

UKAZATEL	studna u kaple na Svákově	Vyhl. č.252/2004 Sb., ve znění platných předpisů
Intestinální enterokoky KTJ/100ml	1!	max.0
Escherichia coli KTJ/100ml	0	max.0
Počty kolonií při 22°C KTJ/ml	0	max.500
Koliformní bakterie KTJ/100ml	0	max.0